




NOTICE D'UTILISATION

Si-VH3

THERMO-ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD

1 - Description de l'appareil

Le Sauermann Si-VH3 est un thermo-anémomètre à fil chaud.

En plus de la mesure de la vitesse et de la température de l'air, le débit d'air est également calculé.

- (A)** Sonde fil chaud télescopique graduée (avec double graduation en cm et inch)
- (B)** Écran LCD
- (C)** Touche On/Off & rétro-éclairage
- (D)** Touche Valeurs Hold/Min/Max/En cours

Description de la sonde

- (E)** Élément sensible pour la vitesse d'air
- (F)** Élément sensible pour la température
- (G)** Flèche pour direction du flux d'air



2 - Sécurité et environnement

A propos de ce document

Veuillez lire ce document et vous familiariser avec le produit avant de l'utiliser. Conservez ce document à portée de main afin de pouvoir vous y référer au besoin. Transmettez cette documentation à toute autre personne qui utilisera ce produit.



Éviter les blessures corporelles et les dommages à l'équipement

- Cet appareil a été développé pour la mesure de la vitesse d'air et de la température et pour une utilisation en intérieur. Veuillez toujours utiliser l'appareil conformément à son utilisation prévue et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques afin de ne pas compromettre la protection assurée par l'appareil.
- Seuls les accessoires fournis avec l'appareil ou disponibles en option doivent être utilisés.
- Ne jamais stocker le produit avec des solvants, des acides ou d'autres substances agressives.
- N'effectuer que les travaux d'entretien et de réparation décrits dans la documentation. Suivre les étapes détaillées décrites dans ce manuel. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine Sauer mann.
- Si l'appareil tombe ou en cas de désagréments similaires, ou si un dysfonctionnement irrégulier apparaît, veuillez ne pas utiliser l'appareil et le rapporter à votre distributeur pour assurer votre propre sécurité.
- L'appareil n'est pas adapté pour les zones ATEX suivant les normes en vigueur.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz explosifs, de vapeurs ou de poussières.
- L'appareil ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Ne pas ouvrir l'appareil.
- Cet appareil peut présenter un risque pour les porteurs de stimulateurs cardiaques. Respectez une distance d'au moins 10 cm (4") entre l'appareil et le porteur.
- Respectez les distances de sécurité par rapport aux produits qui peuvent être endommagés par le champ magnétique (par ex. moniteurs, ordinateurs, cartes de crédit).

Exclusions et limitations de responsabilité

Le fonctionnement de l'application est placé sous la responsabilité exclusive du client ou de l'entité utilisatrice, qui reconnaît utiliser ce système à ses propres risques. Le client ou entité utilisatrice décharge explicitement Sauer mann, ainsi que toute société par laquelle aurait été commercialisée l'application de toute forme de responsabilité ou de garantie vis-à-vis de tous dommages, directs, indirects, accidentels, consécutifs ou non-consécutifs qui pourraient avoir été occasionnés, pour tout ou partie, par la non-observance partielle ou totale, volontaire ou involontaire, des recommandations, conditions et prérequis indiqués dans cette notice d'utilisation.

Symboles utilisés

Pour votre sécurité et afin d'éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez suivre la procédure décrite dans cette notice d'utilisation et lire attentivement les notes précédées du symbole suivant :



Le symbole suivant sera également utilisé dans cette notice d'utilisation. Veuillez lire attentivement les notes d'informations indiquées après ce symbole.



Attention : possibilité de choc électrique



3 - Norme

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B définies par la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'équipement crée des interférences nocives pour la réception radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant et l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le récepteur et l'équipement.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par Sauermann peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement..

4 - Spécifications techniques

Paramètres	Unités de mesure	Exactitudes*	Gamme de mesure	Résolution
Vitesse d'air	m/s, km/h, fpm, mph	$\pm(3\%$ de la valeur $+0.1$ m/s de 0 à 3 m/s $\pm(3\%$ de la valeur $+0.3$ m/s de 3 à 30 m/s $\pm(3\%$ de la valeur $+19.7$ fpm de 0 à 590.6 fpm $\pm(3\%$ de la valeur $+59.1$ fpm de 590.6 à 5905 fpm	de 0 à 30 m/s de 0 à 5905 fpm	0.01 m/s de 0 à 5 m/s 0.1 m/s de 5 à 30 m/s 0.1 fpm de 0 à 984.2 fpm 1 fpm de 984.2 à 5905 fpm
Débit d'air**	m ³ /h, m ³ /min, m ³ /s, cfm	-	de 0 à 9999 m ³ /h de 0 à 9999 m ³ /min de 0 à 9999 m ³ /s de 0 à 9999 cfm	1 m ³ /h 0.01 m ³ /min 0.001 m ³ /s 0.1 cfm
Température	°C, °F	± 0.5 °C ± 0.9 °F	de -10 à 60 °C de 14 à 140 °F	0.1 °C 0.1 °F

*Établies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.

**Valeurs calculées, disponibles uniquement sur l'application. Le débit d'air est calculé selon la surface donnée par l'utilisateur. L'exactitude du résultat dépendra de la précision de la surface donnée par l'utilisateur.


5 - Caractéristiques générales

Élément de mesure	Anémométrie à fil chaud : capteur CTN chauffé Température ambiante : capteur CTN
Écran	Écran LCD intégré 2 lignes 7 segments, affichage monochrome rétro-éclairé
Boîtier	ABS-PC et TPE, IP54
Matière de la sonde fil chaud	Acier inoxydable
Clavier	1 touche ON/OFF & Rétro-éclairage 1 touche Valeurs Hold/Min/Max/En cours & Unité
Normes & Directives	RoHS II 2011/65/UE (UE)2015/863 ; 2012/19/UE DEEE ; 2014/53/UE RED
Alimentation	3 piles alcalines LR03 AAA 1.5 V
Tension d'alimentation	4.5 V 
Puissance	450 mW
Autonomie	20 heures* (sans rétro-éclairage ni communication sans fil) Gamme de fréquence de 2402 MHz à 2480 MHz avec une puissance d'émission de 0 dBm.
Communication sans fil	Portée : jusqu'à 15 m (98 ft), en fonction de la force du signal du smartphone. Versions minimales requises : Android 5.0, iOS 12.4, BLE 4.0
Ambiance	Air et gaz neutres
Conditions d'utilisation	De 0 à +50 °C (32 à 122 °F). En condition de non-condensation. Altitude : de 0 à 2000 m (6561').
Température de stockage	De -20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Auto-extinction	10 minutes (peut se désactiver)
Poids (avec piles)	454 g (16 oz)

*Autonomie donnée à 20 °C (68°F) avec des piles alcalines

**Si l'appareil est stocké en dehors de sa plage de température d'utilisation (par exemple dans un van, un entrepôt,...), veuillez attendre 10 minutes dans sa plage de température d'utilisation avant de le démarrer et de l'utiliser.

6 - Dimensions



La sonde télescopique est graduée de 0 à 70 cm (0 à 27 in). Le point de départ de la graduation est situé au niveau de l'élément sensible pour la vitesse d'air.


7 - Instructions d'utilisation



Précautions d'utilisation de la sonde

- Pour la déplier : tirer doucement le haut de la sonde (1) puis la déplier complètement.
- Pour la replier : appuyer doucement sur le haut de la sonde (1) avec la paume de votre main.

Ne jamais toucher les éléments sensibles (2).



Insérer les piles

- Dévisser et enlever la trappe à piles.
- Insérer 3 piles alcalines LR03 AAA 1.5 V en respectant la polarité.
- Remettre et visser la trappe à piles.

Allumer l'appareil

- Effectuer un appui long sur la touche On/Off.
- Placer la sonde fil chaud à l'endroit souhaité pour effectuer les mesures de vitesse et de température.

 La sonde doit être placée avec la flèche dans le sens du flux d'air.

- L'appareil affiche la vitesse d'air et la température mesurées..

Sélectionner l'unité

- L'appareil est allumé.
- Appuyer en même temps pendant 3 secondes sur les touches ON/OFF & HOLD pour changer d'unité de mesure: m/s, km/h, fpm, mph.
- Appuyer en même temps sur les touches ON/OFF & HOLD pour changer l'unité de mesure en température : °C, °F.

Activer/Désactiver la communication sans fil

- L'appareil est allumé.
- Appuyer en même temps sur les touches ON/OFF & HOLD pour activer ou désactiver la communication sans fil.
- Lors de l'activation, l'icone de

communication sans fil clignote sur l'écran de l'appareil.

- L'icone devient fixe lorsque l'appareil est appairé avec la tablette ou le smartphone.

Activer/désactiver le rétro-éclairage

- L'appareil est allumé.
- Appuyer sur la touche ON/OFF pour activer ou désactiver le rétro-éclairage.

Activer/désactiver l'auto-extinction

- L'appareil a une auto-extinction réglée à 10 minutes.
- Au démarrage de l'appareil, tous les segments de l'écran s'affichent. Pendant ce temps, appuyer sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes pour entrer dans le menu "Power down".
- Appuyer sur HOLD pour activer ou désactiver l'auto-extinction.
- Appuyer sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes pour quitter le menu "Power down".

Afficher les valeurs Hold/Min/Max/En cours

- L'appareil est allumé et des valeurs sont affichées.
- Appuyer sur la touche HOLD pour successivement :
 - Fixer les valeurs mesurées à l'écran
 - Afficher les valeurs mesurées minimum
 - Afficher les valeurs mesurées maximum
 - Revenir à l'écran des mesures en cours

Fonctionnement des touches

TOUCHE	APPUI COURT	APPUI LONG (3 secondes)
ON/OFF	Rétro-éclairage ON/OFF	Appareil ON/OFF
HOLD	Valeurs Hold / Min / Max / En cours	m/s / km/h / fpm / mph
ON/OFF et HOLD	Communication sans fil ON/OFF	°C / °F

8 - Maintenance

Changer les piles

- Eteindre l'appareil.
- Dévisser le compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil.
- Retirer les piles usagées et insérer des piles neuves (3 piles alcalines AAA LR03 1,5 V) en respectant la polarité.
- Fermer le compartiment des piles en commençant par le haut.
- Visser le compartiment des piles.

Nettoyer l'appareil

- Nettoyer le boîtier avec un chiffon humide (mousse de savon) s'il est sale.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de solvants agressifs.

9 - Application mobile

L'application Sauermann Pilot permet à l'utilisateur de visualiser et d'enregistrer les mesures en temps réel.

Principales fonctionnalités :

- Visualisation simple des différents paramètres
- Accès aux historiques des mesures et graphiques enregistrés
- Création de rapport (PDF ou CSV) avec possibilité d'ajouter jusqu'à huit photos

Télécharger l'application
Sauermann Pilot



Télécharger la notice d'utilisa-
tion de l'**application mobile**

Fabriqué par Kimo

ZA Bernard Moulinet
24700 Montpon-Ménestérol France
+33 (0)5 53 80 85 00
kimo@kimo-instruments.com

Pour Sauermann Industrie SAS

Route de Férolles
77173 Chevry-Cossigny France
+33 (0)1 60 06 69 25
services@sauermanngroup.com

UM – Si-VH3 – FR – 15/07/26 – Document non contractuel – Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.



ATTENTION ! Des dommages matériels peuvent survenir, appliquez les mesures de précautions indiquées.